

2018年3月11日

各 位

ユナイテッドリニューアブルエナジー株式会社

取締役社長 平野 久貴

当社発電所の燃料置き場（屋外）における 小火の発生に関する経過報告

2018年3月7日付「当社発電所の付帯施設（屋外の燃料置き場）における小火（ボヤ）の発生に関するお知らせ」の通り、当社発電所のパーム椰子殻（以下 PKS）置き場（屋外）において小火が発生しました件につき、経過のご報告を以下の通りさせていただきます。

近隣の皆さま、ならびに関係者の皆さまには、大変ご迷惑、ご心配をおかけいたしましたこと、重ねてお詫び申し上げます。

<経過報告>

3月11日午後3時時点において目視では炎の発生は認められませんが、保管してある PKS に対して、消防署による消火確認作業が進められています。

本件小火による、発電所の稼働に対する影響はありません。

<小火発生概況；3月11日午後3時時点>

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| 1. 発生日時 | 2018年3月7日 午前10時20分頃 |
| 2. 発生場所 | 秋田県秋田市向浜1丁目9番地内 |
| 3. 発生の状況 | 発電所付帯施設（屋外）の PKS 置き場において小火が発生 |
| 4. 近隣への影響 | 無し |
| 5. 人的被害 | 軽傷者1名（当社の従業員） |
| 6. 物的被害 | 一部、PKS が焼失しましたが軽微 |

本日以降も、消防署をはじめとした関係者により消火確認作業が続けられる予定です。当社は当該作業、並びに原因究明に対して全面的に協力させていただく所存であります。

以上

【お問合せ先】

ユナイテッドリニューアブルエナジー株式会社

経営管理部 吉田成吾

電話：018-838-4884